

Geberit AS

**Duofix Sigma innebyggingsssystemer TEK (UP320)**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

For innebygging i vegg bak membransjikt.  
Sisteneåpningens omsluttende membranduk skal smøres sammen med veggmembran. Fabrikkmontert membranduk på omsluttende plastkasse  
For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)  
Frontbetjening. Sistene er i ettertid utskiftbar fra fronten  
Tilkobling av vann fra oversiden  
Fastgjøring til siden med montasjevinkler  
Skyll: 3/6l. (kan justeres for BREEAM / LEED) se punkt 3  
Synliggjøring av lekkasjevann ved skyllestuss.

Duofix innebyggingsssystemer har Sintef produktsertifikat nr. 3331

<b>Geberit varenummer:</b>	111.910.00.5
<b>Dimensjon:</b>	Høyde = 120 cm / bredde = 50 cm
<b>Farge:</b>	Ultramarine blå
<b>Overflatebehandling:</b>	Pulverlakkert ramme/PEH plast
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Driftstrykk: 0,1 – 10bar



**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ikke aktuelt, er for innebygging

**Ettersyn/kontroll**

Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov  
Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

Geberit AS

**Duofix Sigma innebyggingssternerne TEK (UP320)**

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

**Garanti og vilkår**

5 år

**Fuktbestandighet**


«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

**Renholdsvennlighet**

«God»

**Øvrige opplysninger**


TEK stiller krav til synliggjøring av lekkasjevann fra innebygde sisterner. Geberit Duofix TEK synliggjør lekkasjevann ut av åpningen ved skyllestussen.



\* BREEAM 4L / LEED 4L / 2 L: Innstilling av inn/utløpsventil for å tilfredstille skyllekrav

**Innstillinger for Breeam:**

Steg 1 Endre innstillinger:



Geberit AS

**Duofix Sigma innebyggingsstjerne TEK (UP320)**

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

**Innstilling for LEED**

